

PUBLIC CHECKLIST

Veilig de vakantie door

Ruim 50% van de buitenbranden ontstaan in een afvalcontainer. Daarom ons dringend advies: **geen (afval)containers te plaatsen tegen de buitengevel in verband met brandstichting**. Verreweg de beste oplossing is om afvalcontainers in een afgesloten ruimte te plaatsen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan dient u de (afval)containers **minimaal 10 meter uit de gevel te plaatsen** en de deksels af te sluiten met een (hang) slot. Om verplaatsing, door vandalen, te voorkomen dient de container op de opstelplaats te worden vastgelegd met een ketting en hangslot.

Alle andere (brandbare) buitenopslag om de gebouwen waaronder papiercontainers en los liggende (bouw) materialen ruim voor de vakantie verwijderen.

Controleer of uw in pandige brievenbus met een gesloten metalen behuizing is uitgevoerd. Is dit niet het geval dan dient de klep van de brievenbus tijdens de vakantie geblokkeerd te worden.

Om de kans op inbraak en / of brandstichting te verkleinen dienen alle deuren, ramen en bovenlichten goed te zijn afgesloten. Maak iemand verantwoordelijk voor een sluitronde!

Sluit alle deuren in brand- en rookwerende scheidingsmuren. Hiermee wordt de kans op rookverspreiding bij een eventuele brand geminimaliseerd.

Schakel (computer)apparatuur die tijdens de vakantie niet wordt gebruikt uit.

Zorg dat de buitenverlichting en de eventuele terreinverlichting goed functioneert om de zichtbaarheid van ongewenste bezoekers te vergroten. Het is verstandig om de eventuele schakelklok te overbruggen, zodat de buitenverlichting in the nachtelijk uren continue is ingeschakeld.

Sluit eventuele hekwerken goed af om ongewenste bezoekers/(brom)fietsen te weren.

Zorg dat de inbraakdetectoren in het gebouw vrij “zicht” hebben zodat de installatie indringers direct kan signaleren.

Maak voor de vakantietijd goede afspraken over het beheer, alarmopvolging, toezicht en melden van incidenten met de buurt, ouders, wijkagent en leerkrachten.

Repareer zichtbare (brand)schade. Aanwezige schade kan een impuls geven aan vandalen om het nog een keer te proberen.

Losse (brandbare) bouwmaterialen van een bouwplaats in de directe nabijheid van het onderwijsgebouw verwijderen (inclusief losse straatstenen e.d.). De materialen kunnen worden gebruikt bij inbraakpogingen, vandalisme uitingen en eventueel brandstichtingen. Wanneer dat niet mogelijk is dient het bouw materiaal te zijn opgeslagen achter een effectief en degelijk afgesloten hekwerk. Aannemer aanspreken op deze verantwoording.

Contact:

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw Willis Towers Watson Account Manager. Wij zijn ook bereikbaar op ons algemeen telefoonnummer: 020- 5312525.

Willis Towers Watson
Willis B.V. (Amsterdam)
Centerpoint I, Hoogoorddreef 60
1101 BE Amsterdam Zuidoost
Postbus 12733, 1100 AS Amsterdam Zuidoost
Telefoonnummer: (020) 53 12 525
Fax: (020) 53 12 500
Kamer van Koophandel: 33114777, AFM 12011412

willistowerswatson.com

Willis Towers Watson 